

內政部消防安全設備審核認可書

受文者：眾孚企業有限公司

發文日期：中華民國 101 年 11 月 15 日

發文字號：內授消字第 1010825613 號

正本：眾孚企業有限公司（81365 高雄市左營區政德路 805 號 6 樓）

副本：本部消防署

主旨：貴公司申請審核認可事項，准依下列所載內容認可使用，請查照。

說明：

一、依據 貴公司 101 年 8 月 13 日消防安全設備審核認可申請書辦理。

二、本案核准內容如次：

申請案件資料	品名	耐火型匯流排（OPTIMUS 牌）。
	主要用途	供消防安全設備緊急用電源回路使用，免施予耐燃保護直接敷設。
	性能	詳核准內容。
	數量	1 型。
認可使用內容	一、本案眾孚企業有限公司申請大陸進口之耐火型匯流排，原則准予使用。 二、申請人應負提供機具、器材與設備之相關技術、工法等資訊之義務，裝置人員應依所提施工規範辦理，並確保其材質及使用性能。 三、本認可書有效期間 2 年（自發文日起算）。 四、如欲繼續申請認可者，請於期滿前一個月向本部提出申請。	

注意事項：

- 一、須使用與通過審核認可樣品之相同材質及製造方法所產製原廠產品組裝，限於屋內敷設。
- 二、匯流排之接頭、彎頭、接續部及吊架等施工應由受訓合格之人員擔任，施工時應採制式之各種工具。
- 三、各設置場所應附中文技術規範及操作安裝維護手冊，提供設置場所人員及消防檢查人員參考。
- 四、應依所提施工安全規範施工。
- 五、裝置竣工時，應將匯流排之進口證明，送當地消防機關註記。
- 六、核准內容：

廠牌	使用規格
OPTIMUS	630A、800A、1000A、1250A、1600A、1750A、2000A、2500A、3150A、3500A、4000A、4500A、5000A

七、匯流排構造：

匯流排型式	導體材料	導體形狀	1相之導體數	極數	被覆導體絕緣材料	接續部使用之絕緣材料	耐燃溫度時間	耐火層主材料	接續部使用之耐火材料	耐火層之位置	接續構造
絕緣	銅	帶狀	1或2	3或4	雲母	雲母	840℃ 30分	雲母	雲母	導體上被覆	總括各相導體鎖緊方式

- 八、標示內容：應清楚標明品名、材質、極數、額定電壓、額定電流、製造商及製造日期。
- 九、為確保認可案件之品質，本部消防署得責請有關人員實地抽驗，其抽驗費用由申請人負責，使用狀況經抽驗不合格者，由本部註銷認可使用。
- 十、本審核認可之案件，僅對申請人所提之文件圖說或測試證明內容予以審定。申請人、出品人或檢驗測試機關（構），如有偽造文書，出具不實證明、侵害他人權益或實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人時，應視其情形，撤銷核可證明文件，並分別依法負其責任。
- 十一、本項產品如經本部公告為應施認可品目，應即於前揭效期屆滿後，依「消防機具器材及設備認可作業要點」辦理認可，並於產品本體上附加認可標示後始准使用。

內政部